



Prüfprotokoll

Gebrauchsfähigkeit von Gasinstallationen nach DVGW - Arbeitsblatt G 600 (TRGI)

1. Anschlussnutzer (Nutzer der Gasanlage)

Anschlussnehmer (Grundstückseigentümer)

Name, Vorname, Firma

Name, Vorname, Firma

Straße, Haus-Nr.

Straße, Haus-Nr.

PLZ Ort

PLZ Ort

Telefon

Telefon

2. Anlass der Überprüfung (zutreffendes bitte ankreuzen)

Wiederinbetriebnahme nach Sperrung einer Gasinstallationsanlage

Verbindung / Erneuerung Netzanschluss

Reglerprüfung

Zählerwechsel

Herstellung der Innenverbindung DN

Material: Stahl/Kupfer mit Baulänge ca. m

3. Geprüfter Leitungsabschnitt (Bezeichnung gem. TRGI)

4. Beurteilung der Gasinstallation und Bewertung des äußerlichen erkennbaren Zustandes. (Formular Hausanschluss- Erfassung verwenden)

5. Ermittlung der Leckmenge (Die Leckmengenmessung erfolgt mittels Leckmengenmessgerät mit Erdgas unter Betriebsdruck):

Die angezeigte Leckmenge beträgt

Liter pro Stunde. (Protokollausdruck ggf. als Anlage)

6. Gesamtschätzung / Grad der Gebrauchsfähigkeit / Beurteilung (ankreuzen)

Beurteilung	gebrauchsfähig	vermindert gebrauchsfähig	nicht gebrauchsfähig
Leckmenge	< 1l/h	≤ 1l/h und < 5l/h	≥ 5l/h
geforderte Maßnahme	In die Leitung darf unter Beachtung der BGR 500 Kap.2.3.1, sofort wieder Gas eingelassen werden, wenn kein zusätzlicher Mangel vorliegt. (siehe 4)	Die Leitung ist abzudichten oder zu erneuern; die Dichtheit der Gasleitung gemäß TRGI Pkt. 5.6.4.2 ist innerhalb von 4 Wochen durch ein VIU wiederherzustellen.	Leitung nicht wieder in Betrieb nehmen! In diese Leitung darf kein Gas eingelassen werden! Die Erneuerung der Gasleitung durch ein VIU ist erforderlich.

Datum der Prüfung

Name des Prüfers

Bitte vollständig ausfüllen!

Hausanschrift

Wilhelmstraße 21, 42489 Wülfrath
Telefon (02058) 903 - 0
Telefax (02058) 903 - 122
Kundenforum (02058) 903 - 135/136

Bankverbindung

Kreissparkasse Düsseldorf
(BLZ 301 502 00) 000 20 63 014
BIC: WELADED1KSD
IBAN: DE4930150200002063014

Handelsregister Wuppertal HRB 13249

Geschäftsführer: Arne Dorando
USt.-IdNr.: DE 196817901
INTERNET: www.sw.wuelfrath.de
E-Mail: info@sw.wuelfrath.de